

**省エネルギー措置届出書**  
**建築物全体に係る事項及び住戸に係る事項説明資料**  
(共同住宅及び共同住宅を含む複合建築物)

物件名	新規物件						
住宅の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 共同住宅等		<input type="checkbox"/> 複合建築物（共同住宅を含む）				
住戸数	27 戸		地域区分		5		
適合戸数	外皮適合	27 戸	一次エネ適合	27 戸	外皮・一次エネとも適合	27 戸	
代表値	外皮		U <sub>A</sub>	0.78	η <sub>A</sub>	1.1	住戸の床面積 (一次エネ)
	一次エネ		設計値	62.8	基準値	75.1	
最低値	外皮		U <sub>A</sub>	0.87	η <sub>A</sub>	1.7	
	一次エネ		設計値	49.8	基準値	55.0	

空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置（一次エネルギー消費量集計表）

①住戸 部分合計	基準値 【G J/年】	設計値 【G J/年】	設計値/基準値	
	1,760.7	1,465.3	0.83	
②共用部 (ゲストルーム住戸扱い)	基準値 【G J/年】	設計値 【G J/年】	設計値/基準値	
③共用部	基準値 【G J/年】	設計値 【G J/年】	設計値/基準値	
	394.6	295.9	0.75	
④非住宅	基準値 【G J/年】	設計値 【G J/年】	設計値/基準値	
⑤建物全体 (①～④の合計)	基準値 【G J/年】	設計値 【G J/年】	判定	設計値/基準値
	2,155.3	1,761.2	○	0.82

※②～④欄については、一次エネルギー消費量を直接入力してください。

## 注意！

入力箇所

※誤作動を防ぐため「シートの保護」を有効にしていますが、シート保護の解除を入力することにより、解除が可能です。（パスワードは設定していません。）ただし、解除は自己責任で行ってください。

※行を増やす場合には、「第三面（共同住宅・複合建築物各住戸）」シートの**50**行以降に挿入してください。

※②～④欄については、一次エネルギー消費量を直接入力してください。

住戸に係る事項説明資料（共同住宅及び共同住宅を含む複合建築物用）

No	タイプ名	1. 住戸 の番号	2. 住戸 の存する 階  【階】	3. 専用部分 の床面積  【㎡】	4. 外壁、窓等を通しての熱損失の防止 のための措置				5. 空調設備等に係るエネルギーの効率的利用の ための措置			
					外皮平均熱貫流率 【W㎡・K】 基準値 (U <sub>A</sub> ) 0.87	判 定	冷房期の平均 日射熱取得率 基準値 (η <sub>A</sub> ) 3.0	判 定	基準一次 エネルギー消費量 【G J/年】	設計一次 エネルギー消費量 【G J/年】	判 定	エネルギー利用 効率化設備の 有無
1	Aタイプ	101	1F	60.00	0.87	○	1.60	○	55.0	49.8	○	無
2	Aタイプ	201	2F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
3	Bタイプ	202	2F	72.00	0.79	○	0.80	○	65.0	55.9	○	無
4	Cタイプ	203	2F	84.00	0.86	○	1.10	○	75.1	66.9	○	無
5	Aタイプ	301	3F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
6	Bタイプ	302	3F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
7	Cタイプ	303	3F	84.00	0.78	○	1.10	○	75.1	61.6	○	無
8	Aタイプ	401	4F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
9	Bタイプ	402	4F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
10	Cタイプ	403	4F	84.00	0.78	○	1.10	○	75.1	61.6	○	無
11	Aタイプ	501	5F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
12	Bタイプ	502	5F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
13	Cタイプ	503	5F	84.00	0.78	○	1.10	○	75.1	61.6	○	無
14	Aタイプ	601	6F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
15	Bタイプ	602	6F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
16	Cタイプ	603	6F	84.00	0.78	○	1.10	○	75.1	61.6	○	無
17	Aタイプ	701	7F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
18	Bタイプ	702	7F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
19	Cタイプ	703	7F	84.00	0.78	○	1.10	○	75.1	61.6	○	無
20	Aタイプ	801	8F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
21	Bタイプ	802	8F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
22	Cタイプ	803	8F	84.00	0.78	○	1.10	○	75.1	61.6	○	無
23	Aタイプ	901	9F	60.00	0.82	○	1.30	○	55.0	46.9	○	無
24	Bタイプ	902	9F	72.00	0.69	○	0.80	○	65.0	51.0	○	無
25	Cタイプ	903	9F	84.00	0.77	○	1.50	○	75.1	62.8	○	無
26	Aタイプ	1001	10F	60.00	0.76	○	1.70	○	55.0	47.9	○	無
27	Dタイプ	1002	10F	108.00	0.76	○	1.70	○	89.9	80.2	○	無