

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
1	B1F	中央監視室	事務所等	中央監視室	<input type="checkbox"/>	85.00	5.500	4.800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	B1F	清掃員控室	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	22.40	5.500	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	B1F	書庫	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	22.10	5.500	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	B1F	更衣室	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	12.00	5.500	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	B1F	受水槽室	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	91.20	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	B1F	機械室	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	238.50	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	B1F	発電機室	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	70.20	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	B1F	電気室	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	79.80	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	B1F	MDF室	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	21.80	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	B1F	廊下	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	80.90	5.500	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	B1F	階段室N	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	B1F	乗降ロビー	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	11.20	5.500	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	B1F	DS	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	7.00	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	B1F	PS1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	B1F	倉庫1	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	16.20	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	B1F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	45.20	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	B1F	PS2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	B1F	便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	7.80	5.500	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	B1F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等	<input type="checkbox"/>	7.70	5.500	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	B1F	シャワー室	事務所等	湯沸室等	<input type="checkbox"/>	8.40	5.500	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	B1F	消火ポンプ室	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	15.00	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	B1F	倉庫3	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	9.40	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	B1F	階段室S	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	5.500	5.500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	1F	事務室	事務所等	事務室	<input type="checkbox"/>	605.20	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25	1F	警備員室	事務所等	中央監視室	<input type="checkbox"/>	17.80	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
26	1F	エントランスホール	事務所等	ロビー		201.60	8.000	6.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	1F	EVホール	事務所等	ロビー		37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	1F	廊下	事務所等	廊下		88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	1F	階段室N	事務所等	廊下		22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	1F	乗降ロビー	事務所等	ロビー		11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	1F	DS	事務所等	機械室		7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	1F	機械室1	事務所等	機械室		22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	1F	PS1	事務所等	機械室		3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	1F	男子便所	事務所等	便所		16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	1F	EPS	事務所等	電気室		6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	1F	アラーム弁室	事務所等	機械室		1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	1F	PS2	事務所等	機械室		3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	1F	女子便所	事務所等	便所		16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	1F	多目的便所	事務所等	便所		4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	1F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等		7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41	1F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫		6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
42	1F	機械室2	事務所等	機械室		25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
43	1F	階段室S	事務所等	廊下		22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44	1F	風除室	事務所等	廊下		15.40	4.000	3.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45	2F	会議室	事務所等	会議室		623.00	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
46	2F	EVホール	事務所等	ロビー		37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47	2F	廊下	事務所等	廊下		88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48	2F	階段室N	事務所等	廊下		22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
49	2F	乗降ロビー	事務所等	ロビー		11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50	2F	DS	事務所等	機械室		7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
51	2F	機械室1	事務所等	▼機械室	▼	22.40	4.000	3.800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
52	2F	PS1	事務所等	▼機械室	▼	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
53	2F	男子便所	事務所等	▼便所	▼	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
54	2F	EPS	事務所等	▼電気室	▼	6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
55	2F	アラーム弁室	事務所等	▼機械室	▼	1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
56	2F	PS2	事務所等	▼機械室	▼	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
57	2F	女子便所	事務所等	▼便所	▼	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
58	2F	多目的便所	事務所等	▼便所	▼	4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
59	2F	湯沸コーナー	事務所等	▼湯沸室等	▼	7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
60	2F	倉庫2	事務所等	▼更衣室・倉庫	▼	6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
61	2F	機械室2	事務所等	▼機械室	▼	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
62	2F	階段室S	事務所等	▼廊下	▼	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
63	3F	事務室	事務所等	▼事務室	▼	623.00	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
64	3F	EVホール	事務所等	▼ロビー	▼	37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
65	3F	廊下	事務所等	▼廊下	▼	88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
66	3F	階段室N	事務所等	▼廊下	▼	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
67	3F	乗降ロビー	事務所等	▼ロビー	▼	11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
68	3F	DS	事務所等	▼機械室	▼	7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
69	3F	機械室1	事務所等	▼機械室	▼	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
70	3F	PS1	事務所等	▼機械室	▼	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
71	3F	男子便所	事務所等	▼便所	▼	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
72	3F	EPS	事務所等	▼電気室	▼	6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
73	3F	アラーム弁室	事務所等	▼機械室	▼	1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
74	3F	PS2	事務所等	▼機械室	▼	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
75	3F	女子便所	事務所等	▼便所	▼	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
76	3F	多目的便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
77	3F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78	3F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79	3F	機械室2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
80	3F	階段室S	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
81	4F	事務室	事務所等	事務室	<input type="checkbox"/>	623.00	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
82	4F	EVホール	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
83	4F	廊下	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
84	4F	階段室N	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
85	4F	乗降ロビー	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
86	4F	DS	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
87	4F	機械室1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
88	4F	PS1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
89	4F	男子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
90	4F	EPS	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
91	4F	アラーム弁室	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
92	4F	PS2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
93	4F	女子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
94	4F	多目的便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
95	4F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
96	4F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
97	4F	機械室2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
98	4F	階段室S	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
99	5F	事務室	事務所等	事務室	<input type="checkbox"/>	623.00	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
100	5F	EVホール	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
101	5F	廊下	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
102	5F	階段室N	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
103	5F	乗降ロビー	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
104	5F	DS	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
105	5F	機械室1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
106	5F	PS1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
107	5F	男子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
108	5F	EPS	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
109	5F	アラーム弁室	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
110	5F	PS2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
111	5F	女子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
112	5F	多目的便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
113	5F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
114	5F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
115	5F	機械室2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
116	5F	階段室S	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
117	6F	事務室	事務所等	事務室	<input type="checkbox"/>	623.00	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
118	6F	EVホール	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
119	6F	廊下	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120	6F	階段室N	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
121	6F	乗降ロビー	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
122	6F	DS	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
123	6F	機械室1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124	6F	PS1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
125	6F	男子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
126	6F	EPS	事務所等	電気室		6.10	4.000	4.000			✓		
127	6F	アラーム弁室	事務所等	機械室		1.90	4.000	4.000			✓		
128	6F	PS2	事務所等	機械室		3.40	4.000	4.000			✓		
129	6F	女子便所	事務所等	便所		16.20	4.000	2.400		✓	✓		
130	6F	多目的便所	事務所等	便所		4.00	4.000	2.400		✓	✓		
131	6F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等		7.00	4.000	2.400		✓	✓		
132	6F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫		6.60	4.000	2.400		✓	✓		
133	6F	機械室2	事務所等	機械室		25.20	4.000	4.000			✓		
134	6F	階段室S	事務所等	廊下		22.40	4.000	4.000			✓		
135	7F	事務室	事務所等	事務室		623.00	4.000	2.600	✓		✓	✓	
136	7F	EVホール	事務所等	ロビー		37.40	4.000	2.400	✓		✓		
137	7F	廊下	事務所等	廊下		88.60	4.000	2.400			✓		
138	7F	階段室N	事務所等	廊下		22.40	4.000	4.000			✓		
139	7F	乗降ロビー	事務所等	ロビー		11.20	4.000	2.400			✓		
140	7F	DS	事務所等	機械室		7.00	4.000	4.000			✓		
141	7F	機械室1	事務所等	機械室		22.40	4.000	3.800			✓		
142	7F	PS1	事務所等	機械室		3.40	4.000	4.000			✓		
143	7F	男子便所	事務所等	便所		16.20	4.000	2.400		✓	✓		
144	7F	EPS	事務所等	電気室		6.10	4.000	4.000			✓		
145	7F	アラーム弁室	事務所等	機械室		1.90	4.000	4.000			✓		
146	7F	PS2	事務所等	機械室		3.40	4.000	4.000			✓		
147	7F	女子便所	事務所等	便所		16.20	4.000	2.400		✓	✓		
148	7F	多目的便所	事務所等	便所		4.00	4.000	2.400		✓	✓		
149	7F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等		7.00	4.000	2.400		✓	✓		
150	7F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫		6.60	4.000	2.400		✓	✓		
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
151	7F	機械室2	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
152	7F	階段室S	事務所等	▼ 廊下 ▼	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
153	8F	事務室	事務所等	▼ 事務室 ▼	<input type="checkbox"/>	495.10	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
154	8F	セミナールーム	事務所等	▼ 会議室 ▼	<input type="checkbox"/>	127.90	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
155	8F	EVホール	事務所等	▼ ロビー ▼	<input type="checkbox"/>	37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
156	8F	廊下	事務所等	▼ 廊下 ▼	<input type="checkbox"/>	88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
157	8F	階段室N	事務所等	▼ 廊下 ▼	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
158	8F	乗降ロビー	事務所等	▼ ロビー ▼	<input type="checkbox"/>	11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
159	8F	DS	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
160	8F	機械室1	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
161	8F	PS1	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
162	8F	男子便所	事務所等	▼ 便所 ▼	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
163	8F	EPS	事務所等	▼ 電気室 ▼	<input type="checkbox"/>	6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
164	8F	アラム弁室	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
165	8F	PS2	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
166	8F	女子便所	事務所等	▼ 便所 ▼	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
167	8F	多目的便所	事務所等	▼ 便所 ▼	<input type="checkbox"/>	4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
168	8F	湯沸コーナー	事務所等	▼ 湯沸室等 ▼	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
169	8F	倉庫2	事務所等	▼ 更衣室・倉庫 ▼	<input type="checkbox"/>	6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
170	8F	機械室2	事務所等	▼ 機械室 ▼	<input type="checkbox"/>	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
171	8F	階段室S	事務所等	▼ 廊下 ▼	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
172	9F	食堂	事務所等	▼ 社員食堂 ▼	<input type="checkbox"/>	520.40	4.000	2.600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
173	9F	厨房	事務所等	▼ 厨房 ▼	<input type="checkbox"/>	102.60	4.000	2.600	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
174	9F	EVホール	事務所等	▼ ロビー ▼	<input type="checkbox"/>	37.40	4.000	2.400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
175	9F	廊下	事務所等	▼ 廊下 ▼	<input type="checkbox"/>	88.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

室・空調ゾーン登録													
	階	室名／空調ゾーン名	建物用途	室用途	住宅共用部	室面積 [㎡]	階高 [m]	天井高 [m]	空調	換気	照明	給湯	備考
176	9F	階段室N	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
177	9F	乗降ロビー	事務所等	ロビー	<input type="checkbox"/>	11.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
178	9F	DS	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
179	9F	機械室1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
180	9F	PS1	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
181	9F	男子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
182	9F	EPS	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	6.10	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183	9F	アラーム弁室	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	1.90	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
184	9F	PS2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	3.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
185	9F	女子便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	16.20	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
186	9F	多目的便所	事務所等	便所	<input type="checkbox"/>	4.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
187	9F	湯沸コーナー	事務所等	湯沸室等	<input type="checkbox"/>	7.00	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
188	9F	倉庫2	事務所等	更衣室・倉庫	<input type="checkbox"/>	6.60	4.000	2.400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
189	9F	機械室2	事務所等	機械室	<input type="checkbox"/>	25.20	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
190	9F	階段室S	事務所等	廊下	<input type="checkbox"/>	22.40	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
191	PHF	EV機械室	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	48.00	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
192	PHF	非常用EV機械室	事務所等	電気室	<input type="checkbox"/>	28.80	4.000	4.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		合計				9516.80							

様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート						
建築外皮 - 外皮構成 - 外壁						
部位名称	建材番号	建材名称	厚み	熱伝導率 λ	d/λ	画像番号
OW1	67	タイル	10.0	1.300	0.008	
	47	セメント・モルタル	25.0	1.500	0.017	
	41	コンクリート	150.0	1.600	0.094	
	181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	25.0	0.040	0.625	
	302	非密閉中空層	—	—	0.070	
	62	せっこうボード	8.0	0.220	0.036	
				$\Sigma d[\text{mm}]$		218.0
				$\Sigma \{d/\lambda\}[\text{m}^2\text{K}/\text{W}]$		0.850
				熱貫流率 $U[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$		0.995

様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート

建築外皮 - 外皮構成 - 屋根

























































































































部位名称	建材番号	建材名称	厚み	熱伝導率 λ	d/λ	画像番号
OR1	41	コンクリート	60.0	1.600	0.038	
	181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50.0	0.040	1.250	
	47	セメント・モルタル	15.0	1.500	0.010	
	102	FRP	5.0	0.260	0.019	
	47	セメント・モルタル	15.0	1.500	0.010	
	41	コンクリート	150.0	1.600	0.094	
	302	非密閉中空層	—	—	0.070	
	62	せっこうボード	10.0	0.220	0.045	
	70	ロックウール化粧吸音板	12.0	0.064	0.188	
				$\Sigma d[\text{mm}]$		317.0
				$\Sigma \{d/\lambda\}[\text{m}^2\text{K/W}]$		1.724
				熱貫流率 $U[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$		0.532

様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート						
建築外皮 - 外皮構成 - 接地壁(壁)						
部位名称	建材番号	建材名称	厚み	熱伝導率 λ	d/λ	画像番号
SBW1	41	コンクリート	150.0	1.600	0.094	
	47	セメント・モルタル	27.0	1.500	0.018	
	101	ビニル系床材	3.0	0.190	0.016	
				$\Sigma d[\text{mm}]$		180.0
				$\Sigma \{d/\lambda\}[\text{m}^2\text{K}/\text{W}]$		0.128
				熱貫流率 $U[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$		4.182

様式 2-3. (空調) 窓仕様入力シート										
建築外皮 - 外皮構成 - 窓										
	窓名称	ガラス 番号	ガラス種類	中空層 [mm]	厚さ	ブラインド	ブラインドあり		ブラインドなし	
							熱貫流率 U [W/㎡・K]	日射熱 取得率 η [-]	熱貫流率 U [W/㎡・K]	日射熱 取得率 η [-]
1	WNDW1	...	4 透明	-	8mm	-	4.120	0.413	5.780	0.812
2	WNDW2	...	3 透明	-	6mm	-	4.150	0.421	5.850	0.837





















































































































様式 2-4. (空調) 外皮仕様入力シート																
建築外皮 - 外皮面積(空調)																
	階	空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓				日除け			
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [m]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [m]	ブラインド	日除け 名称	日除効果 係数 (冷房)	日除効果 係数 (暖房)
1	B1F	中央監視室		東	OW1			37.40	WNDW1			11.20				
2				日陰	SBW1			68.80								
3																
4	B1F	清掃員控室		日陰	SBW1			23.70								
5																
6	B1F	書庫		日陰	SBW1			18.20								
7																
8	B1F	更衣室		日陰	SBW1			12.10								
9																
10	1F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
11				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
12				南	OW1			46.40	WNDW1			13.90				
13																
14	1F	警備員室		南	OW1			21.60	WNDW1			6.50				
15																
16	1F	エントランスホール		北	OW1			72.00	WNDW1			21.60				
17				南	OW1			72.00	WNDW1			21.60				
18				西	OW1			179.20	WNDW1			53.80				
19																
20	1F	EVホール														
21	2F	会議室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
22				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
23				南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
24																
25	2F	EVホール														
26	3F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
27				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
28				南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
29																
30	3F	EVホール		西	OW1			44.00	WNDW1			13.20				
31																
32	4F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
33				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
34				南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
35																
36	4F	EVホール		西	OW1			44.00	WNDW1			16.40				
37																
38	5F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
39				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
40				南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
41																
42	5F	EVホール		西	OW1			44.00	WNDW1			13.20				
43																
44	6F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
45				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
46				南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
47																
48	6F	EVホール		西	OW1			44.00	WNDW1			13.20				
49																
50	7F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
51				東	OW1			148.00	WNDW1			44.40				
52				南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
53																
54	7F	EVホール		西	OW1			44.00	WNDW1			13.20				
55																
56	8F	事務室		北	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
57				東	OW1			117.20	WNDW1			35.20				
58																
59	8F	セミナールーム		南	OW1			68.00	WNDW1			20.40				
60				東	OW1			30.80	WNDW1			9.20				

様式 2-4. (空調) 外皮仕様入力シート																
建築外皮 - 外皮面積(空調)																
	階	空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓					日除け		
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [m]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [m]	ブラインド	日除け 名称	日除効果 係数 (冷房)	日除効果 係数 (暖房)
61			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			
62	8F	EVホール	<input type="checkbox"/>	西	<input type="checkbox"/>	OW1		44.00	WNDW1			13.20	<input checked="" type="checkbox"/>			
63			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			
64	9F	食堂	<input type="checkbox"/>	北	<input type="checkbox"/>	OW1		68.00	WNDW1			20.40	<input checked="" type="checkbox"/>			
65			<input type="checkbox"/>	東	<input type="checkbox"/>	OW1		148.00	WNDW1			44.40	<input checked="" type="checkbox"/>			
66			<input type="checkbox"/>	南	<input type="checkbox"/>	OW1		68.00	WNDW1			20.40	<input checked="" type="checkbox"/>			
67			<input type="checkbox"/>	水平	<input type="checkbox"/>	OR1		520.40					<input type="checkbox"/>			
68			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			
69	9F	EVホール	<input type="checkbox"/>	西	<input type="checkbox"/>	OW1		44.00	WNDW1			13.20	<input checked="" type="checkbox"/>			
70			<input type="checkbox"/>	水平	<input type="checkbox"/>	OR1		37.40					<input type="checkbox"/>			

様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート																
建築外皮 - 外皮面積(非空調)																
	階	非空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓					日除け		
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [㎡]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [㎡]	ブラインド	日除け 名称	日除効果 係数 (冷房)	日除効果 係数 (暖房)
1	B1F	受水槽室														
2	B1F	機械室		東	OW1			96.80								
3																
4	B1F	発電機室		東	OW1			64.35								
5																
6	B1F	電気室														
7	B1F	MDF室														
8	B1F	廊下														
9	B1F	階段室N														
10	B1F	乗降ロビー														
11	B1F	DS														
12	B1F	PS1														
13	B1F	倉庫1														
14	B1F	倉庫2														
15	B1F	PS2														
16	B1F	便所														
17	B1F	湯沸コーナー														
18	B1F	シャワー室														
19	B1F	消火ポンプ室														
20	B1F	倉庫3														
21	B1F	階段室S														
22	1F	廊下		北	OW1			8.00								
23				南	OW1			8.00								
24																
25	1F	階段室N		北	OW1			28.00								
26				西	OW1			12.00								
27																
28	1F	乗降ロビー														
29	1F	DS		西	OW1			6.40								
30																
31	1F	機械室1		西	OW1			12.00								
32																
33	1F	PS1		西	OW1			10.80								
34																
35	1F	男子便所														
36	1F	EPS														
37	1F	アラーム弁室														
38	1F	PS2		西	OW1			10.80								
39																
40	1F	女子便所														
41	1F	多目的便所														
42	1F	湯沸コーナー														
43	1F	倉庫2		西	OW1			12.00								
44																
45	1F	機械室2		西	OW1			16.80								
46																
47	1F	階段室S		南	OW1			28.00								
48				西	OW1			12.00								
49																
50	1F	風除室		東	OW1			16.80								
51				南	OW1			20.00	WNDW2			9.00				
52				西	OW1			16.80								
53																
54	2F	廊下		北	OW1			8.00								
55				南	OW1			8.00								
56																
57	2F	階段室N		北	OW1			28.00								
58				西	OW1			12.00								
59																
60	2F	乗降ロビー														

	様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート															
	建築外皮 - 外皮面積(非空調)															
	階	非空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓					日除け		
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [㎡]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [㎡]	ブラインド	日除け 名称	日除け効果 係数 (冷房)	日除け効果 係数 (暖房)
61	2F	DS	■	西	OW1			6.40					■			
62			■										■			
63	2F	機械室1	■	西	OW1			12.00					■			
64			■										■			
65	2F	PS1	■	西	OW1			10.80					■			
66			■										■			
67	2F	男子便所	■										■			
68	2F	EPS	■										■			
69	2F	アラーム弁室	■										■			
70	2F	PS2	■	西	OW1			10.80					■			
71			■										■			
72	2F	女子便所	■										■			
73	2F	多目的便所	■										■			
74	2F	湯沸コーナー	■										■			
75	2F	倉庫2	■	西	OW1			12.00					■			
76			■										■			
77	2F	機械室2	■	西	OW1			16.80					■			
78			■										■			
79	2F	階段室S	■	南	OW1			28.00					■			
80			■	西	OW1			12.00					■			
81			■										■			
82	3F	廊下	■	北	OW1			8.00					■			
83			■	南	OW1			8.00					■			
84			■										■			
85	3F	階段室N	■	北	OW1			28.00					■			
86			■	西	OW1			12.00					■			
87			■										■			
88	3F	乗降ロビー	■										■			
89	3F	DS	■	西	OW1			6.40					■			
90			■										■			
91	3F	機械室1	■	西	OW1			12.00					■			
92			■										■			
93	3F	PS1	■	西	OW1			10.80					■			
94			■										■			
95	3F	男子便所	■										■			
96	3F	EPS	■										■			
97	3F	アラーム弁室	■										■			
98	3F	PS2	■	西	OW1			10.80					■			
99			■										■			
100	3F	女子便所	■										■			
101	3F	多目的便所	■										■			
102	3F	湯沸コーナー	■										■			
103	3F	倉庫2	■	西	OW1			12.00					■			
104			■										■			
105	3F	機械室2	■	西	OW1			16.80					■			
106			■										■			
107	3F	階段室S	■	南	OW1			28.00					■			
108			■	西	OW1			12.00					■			
109			■										■			
110	4F	廊下	■	北	OW1			8.00					■			
111			■	南	OW1			8.00					■			
112			■										■			
113	4F	階段室N	■	北	OW1			28.00					■			
114			■	西	OW1			12.00					■			
115			■										■			
116	4F	乗降ロビー	■										■			
117	4F	DS	■	西	OW1			6.40					■			
118			■										■			
119	4F	機械室1	■	西	OW1			12.00					■			
120			■										■			

様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート																	
建築外皮 - 外皮面積(非空調)																	
	階	非空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓					日除け			
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [㎡]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [㎡]	ブラインド	日除け 名称	日除効果 係数 (冷房)	日除効果 係数 (暖房)	
121	4F	PS1	<input type="checkbox"/>	西	OW1			10.80					<input type="checkbox"/>				
122			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
123	4F	男子便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
124	4F	EPS	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
125	4F	アラーム弁室	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
126	4F	PS2	<input type="checkbox"/>	西	OW1			10.80					<input type="checkbox"/>				
127			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
128	4F	女子便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
129	4F	多目的便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
130	4F	湯沸コーナー	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
131	4F	倉庫2	<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
132			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
133	4F	機械室2	<input type="checkbox"/>	西	OW1			16.80					<input type="checkbox"/>				
134			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
135	4F	階段室S	<input type="checkbox"/>	南	OW1			28.00					<input type="checkbox"/>				
136			<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
137			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
138	5F	廊下	<input type="checkbox"/>	北	OW1			8.00					<input type="checkbox"/>				
139			<input type="checkbox"/>	南	OW1			8.00					<input type="checkbox"/>				
140			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
141	5F	階段室N	<input type="checkbox"/>	北	OW1			28.00					<input type="checkbox"/>				
142			<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
143			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
144	5F	乗降ロビー	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
145	5F	DS	<input type="checkbox"/>	西	OW1			6.40					<input type="checkbox"/>				
146			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
147	5F	機械室1	<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
148			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
149	5F	PS1	<input type="checkbox"/>	西	OW1			10.80					<input type="checkbox"/>				
150			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
151	5F	男子便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
152	5F	EPS	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
153	5F	アラーム弁室	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
154	5F	PS2	<input type="checkbox"/>	西	OW1			10.80					<input type="checkbox"/>				
155			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
156	5F	女子便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
157	5F	多目的便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
158	5F	湯沸コーナー	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
159	5F	倉庫2	<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
160			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
161	5F	機械室2	<input type="checkbox"/>	西	OW1			16.80					<input type="checkbox"/>				
162			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
163	5F	階段室S	<input type="checkbox"/>	南	OW1			28.00					<input type="checkbox"/>				
164			<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
165			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
166	6F	廊下	<input type="checkbox"/>	北	OW1			8.00					<input type="checkbox"/>				
167			<input type="checkbox"/>	南	OW1			8.00					<input type="checkbox"/>				
168			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
169	6F	階段室N	<input type="checkbox"/>	北	OW1			28.00					<input type="checkbox"/>				
170			<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
171			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
172	6F	乗降ロビー	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
173	6F	DS	<input type="checkbox"/>	西	OW1			6.40					<input type="checkbox"/>				
174			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
175	6F	機械室1	<input type="checkbox"/>	西	OW1			12.00					<input type="checkbox"/>				
176			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
177	6F	PS1	<input type="checkbox"/>	西	OW1			10.80					<input type="checkbox"/>				
178			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
179	6F	男子便所	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				
180	6F	EPS	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>				

様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート																
建築外皮 - 外皮面積(非空調)																
	階	非空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓					日除け		
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [㎡]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [㎡]	ブラインド	日除け 名称	日除効果 係数 (冷房)	日除効果 係数 (暖房)
181	6F	アラーム弁室														
182	6F	PS2		西	OW1			10.80								
183																
184	6F	女子便所														
185	6F	多目的便所														
186	6F	湯沸コーナー														
187	6F	倉庫2		西	OW1			12.00								
188																
189	6F	機械室2		西	OW1			16.80								
190																
191	6F	階段室S		南	OW1			28.00								
192				西	OW1			12.00								
193																
194	7F	廊下		北	OW1			8.00								
195				南	OW1			8.00								
196																
197	7F	階段室N		北	OW1			28.00								
198				西	OW1			12.00								
199																
200	7F	乗降ロビー														
201	7F	DS		西	OW1			6.40								
202																
203	7F	機械室1		西	OW1			12.00								
204																
205	7F	PS1		西	OW1			10.80								
206																
207	7F	男子便所														
208	7F	EPS														
209	7F	アラーム弁室														
210	7F	PS2		西	OW1			10.80								
211																
212	7F	女子便所														
213	7F	多目的便所														
214	7F	湯沸コーナー														
215	7F	倉庫2		西	OW1			12.00								
216																
217	7F	機械室2		西	OW1			16.80								
218																
219	7F	階段室S		南	OW1			28.00								
220				西	OW1			12.00								
221																
222	8F	廊下		北	OW1			8.00								
223				南	OW1			8.00								
224																
225	8F	階段室N		北	OW1			28.00								
226				西	OW1			12.00								
227																
228	8F	乗降ロビー														
229	8F	DS		西	OW1			6.40								
230																
231	8F	機械室1		西	OW1			12.00								
232																
233	8F	PS1		西	OW1			10.80								
234																
235	8F	男子便所														
236	8F	EPS														
237	8F	アラーム弁室														
238	8F	PS2		西	OW1			10.80								
239																
240	8F	女子便所														

様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート																
建築外皮 - 外皮面積(非空調)																
	階	非空調ゾーン名	外皮 なし	方位	外皮				窓					日除け		
					部位名称	幅 [m]	階高 [m]	面積 (窓含) [㎡]	窓名称	幅 [m]	高さ [m]	面積 [㎡]	ブラ インド	日除け 名称	日除効果 係数 (冷房)	日除効果 係数 (暖房)
241	8F	多目的便所														
242	8F	湯沸コーナー														
243	8F	倉庫2		西	OW1			12.00								
244																
245	8F	機械室2		西	OW1			16.80								
246																
247	8F	階段室S		南	OW1			28.00								
248				西	OW1			12.00								
249																
250	9F	厨房														
251	9F	廊下		北	OW1			8.00								
252				南	OW1			8.00								
253				水平	OR1			88.60								
254																
255	9F	階段室N		北	OW1			28.00								
256				西	OW1			12.00								
257																
258	9F	乗降ロビー														
259	9F	DS		西	OW1			6.40								
260				水平	OR1			3.80								
261																
262	9F	機械室1		西	OW1			12.00								
263				水平	OR1			22.40								
264																
265	9F	PS1		西	OW1			10.80								
266				水平	OR1			3.40								
267																
268	9F	男子便所		水平	OR1			16.20								
269																
270	9F	EPS														
271	9F	アラーム弁室														
272	9F	PS2		西	OW1			10.80								
273				水平	OR1			3.40								
274																
275	9F	女子便所		水平	OR1			16.20								
276																
277	9F	多目的便所		水平	OR1			4.00								
278																
279	9F	湯沸コーナー		水平	OR1			7.00								
280																
281	9F	倉庫2		西	OW1			12.00								
282				水平	OR1			6.60								
283																
284	9F	機械室2		西	OW1			16.80								
285				水平	OR1			25.20								
286																
287	9F	階段室S		南	OW1			28.00								
288				西	OW1			12.00								
289				水平	OR1			22.40								
290																
291	PHF	EV機械室		北	OW1			28.00								
292				東	OW1			28.80								
293				南	OW1			28.00								
294				西	OW1			28.80								
295				水平	OR1			48.00								
296																
297	PHF	非常用EV機械室		東	OW1			16.00								
298				南	OW1			28.00								
299				西	OW1			16.00								
300				水平	OR1			28.80								