

WEB簡易評価ツール

[TOP](#) > [検討室](#) > [コーナー・子室](#) > [歩行距離](#) > [扉](#) > [排煙設備](#) > [診断結果](#)

診断結果

判定

OK

避難開始時間[tstart(room)]

0.34 分

歩行時間[ttravel(room)]

0.21 分

出口の通過に要する時間[tqueue(room)]

0.12 分

避難終了時間[tescape(room)]

0.67 分

煙降下時間[ts(room)]

0.68 分

時間差：0.01 分

※本ツールにおける計算式は、一部簡略化したものを使用しております。
そのため、実際の検証結果と異なる場合があります。